

ETT
1985

深圳市二轻环联检测技术有限公司

Shenzhen Erqueen Testing Technology Co., Ltd.



检测 报告

TESTING REPORT

报告编号: 20180123E06号
Report No

委托单位: 江门市溢远助剂科技有限公司
Client

检测项目: 废水、噪声
Test items

报告日期: 2018年1月23日
Date of report

编制:

Complied by

审核:

Inspected by

签发:

Approved by

签发日期:

Approved Date

签发人职位职称: 经理、工程师

检测中心: 深圳市二轻环联检测技术有限公司

Shenzhen Center: Shenzhen Erqueen Testing Technology Co., Ltd.

检测地址: 深圳市宝安区新安街道办71区新政厂房一栋C三楼

Shenzhen Address: 3F, C of No. 1 Xinzheng Building,

No. 71 Zone, Xinan Community, Baoan District, Shenzhen

报告查询(Report Check): 电话(TEL): 0755-26062700

传真(FAX): 0755-26401875

说 明

- 一、本机构保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 二、本机构的采样程序按国家有关环境监测技术规范、程序文件和作业指导书执行。
- 三、本报告只适用于检测目的范围。
- 四、报告无编制人、审核人、签发人签名，或涂改，或未盖本机构  章和骑缝章均无效。
- 五、委托送检检测数据仅对来样负检测技术责任。
- 六、检测结果判定所依据的执行标准由客户提供，客户应对其真实性和有效性负责。
- 七、对本报告检测结果若有疑问、异议，请于收到本报告之日十个工作日内向本机构提出。
- 八、报告非经本机构同意，不得以任何方式复制，经同意复制的复印件，应由本机构加盖  章和骑缝章确认。
- 九、本报告自签发人签发日后生效。



一、检测目的

受企业委托对该企业污染物排放现状进行检测

二、检测内容

1、污水

①测点布设：污水处理前

样品状态及特征：淡黄色、微臭、少浮油

②测点布设：污水处理后排放口

样品状态及特征：无色、无味、无浮油

检测项目：pH值、SS、COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、磷酸盐、色度

采样时间：2018年01月16日-2018年01月17日

检测时间：2018年01月16日—2018年01月22日

2、噪声

测点布设：厂界外1米

检测项目：平均等效声级（Leq）

检测时间：2018年01月16日-2018年01月17日

3、采样人员：邬忠良、余龙

4、委托方地址：江门市杜阮镇子棉工业区

三、生产工况为：85%

四、检测方法及仪器（见附表）

五、检测结果及评价（见下表）

检测结果报告

报告编号: 20180123E06号

采样地点	采样日期	检测项目	检测结果	排放标准限值	结果评价
			单位: mg/L (除pH值、色度外)	单位: mg/L (除pH值、色度外)	
污水处理前	1月16日	pH值	9.52	——	——
		色度 (倍)	16	——	——
		SS	86	——	——
		CODcr	105	——	——
		BOD ₅	28.6	——	——
		氨氮	6.44	——	——
		总磷	0.60	——	——
	1月17日	pH值	9.48	——	——
		色度 (倍)	16	——	——
		SS	83	——	——
		CODcr	102	——	——
		BOD ₅	27.7	——	——
		氨氮	6.48	——	——
		总磷	0.57	——	——

附:检测方法一览表

声明: 本报告为委托检测报告, 仅对采样样品负责。

本分析报告涂改无效。

检测结果报告

报告编号: 20180123E06号

采样地点	采样日期	检测项目	检测结果	排放标准限值	结果评价
			单位: mg/L (除pH值、色度外)	单位: mg/L (除pH值、色度外)	
污水处理后 排放口	1月16日	pH值	7.47	6~9	达标
		色度 (倍)	2	40	达标
		SS	14	60	达标
		CODcr	17	90	达标
		BOD ₅	3.3	20	达标
		氨氮	0.636	10	达标
		总磷	0.15	——	——
	1月17日	pH值	7.36	6~9	达标
		色度 (倍)	2	40	达标
		SS	16	60	达标
		CODcr	18	90	达标
		BOD ₅	3.1	20	达标
		氨氮	0.628	10	达标
		总磷	0.16	——	——

附:检测方法一览表

备注: 生活污水达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的排放限值;
该标准对总磷没有要求。

声明: 本报告为委托检测报告, 仅对采样样品负责。

本分析报告涂改无效。

检测结果报告

报告编号: 20180123E06号

监测点编号及位置		采样日期	噪声级LeqdB (A)		标准LeqdB (A)		结果评价
测点编号	测点位置		昼间	夜间	昼间	夜间	
1	N1边对出界外一米	1月16日	57	47	60	50	达标
2	N2边对出界外一米		58	48			达标
3	N3边对出界外一米		55	45			达标
4	N4边对出界外一米		56	46			达标
5	N5边对出界外一米		57	47			达标
6	N6边对出界外一米		55	46			达标
1	N1边对出界外一米	1月17日	58	47			达标
2	N2边对出界外一米		57	48			达标
3	N3边对出界外一米		56	46			达标
4	N4边对出界外一米		57	47			达标
5	N5边对出界外一米		56	46			达标
6	N6边对出界外一米		55	45			达标

附: 检测点位示意图

备注: 执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) II 类标准。

声明: 本报告为委托检测报告。

本分析报告涂改无效。

检测结果报告

报告编号: 20180123E06号

附: 检测点位示意图



- ▲ 噪声检测点
- ▼ 处理前污水检测点
- ▼ 处理后污水检测点

附:检测方法及使用仪器一览表

检测项目	检测方法	方法来源	仪器	检出限
pH值	玻璃电极法	GB/T 6920-1986	PH计	——
SS	重量法	GB/T 11901-1989	电子天平	4mg/L
COD _{Cr}	重铬酸盐法	HJ 828-2017	——	4mg/L
BOD ₅	稀释与接种法	HJ 505-2009	生化培养箱	0.1mg/L
色度	水质色度的测定 稀释倍数法	GB/T 11903-1989	——	1倍
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	可见分光光度计	0.025mg/L
总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计	0.01mg/L
厂界噪声	——	GB 12348-2008	多功能声级计	——

——报告结束——