

江门市生态环境局开平分局

江开环审〔2020〕49号

关于开平市水口镇松扬五金厂年产卫浴配件 200 万件建设项目环境影响报告表的批复

开平市水口镇松扬五金厂：

报来《开平市水口镇松扬五金厂年产卫浴配件 200 万件项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市水口镇松扬五金厂年产卫浴配件 200 万件项目位于开平市水口镇新市北路 335 号后座二号之三，项目占地面积 660 平方米，建筑面积 660 平方米，总投 50 万元，主要生产设

备有压铸机（以电为能源）2台、抛光机15台、钻床6台、铣床2台、普通车床1台、磨床1台、仪表车床1台、空压机2台、试水机1台。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）打磨抛光粉尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值。项目压铸烟尘排放执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）金属熔化炉的二级排放标准。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。生活污水须处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政管网引至水口镇污水处理厂进一步深化处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内暂

存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、广东环科技术咨询有限公司

