

江门市文化广电旅游体育局

江门市文化广电旅游体育局转发《广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组关于印发新冠肺炎疫情常态化防控期间公共电梯（扶梯）与空调通风系统使用和清洁消毒工作指引的通知》

各市（区）文化广电旅游体育局：

现将《广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组关于印发新冠肺炎疫情常态化防控期间公共电梯（扶梯）与空调通风系统使用和清洁消毒工作指引的通知》（粤卫疾控函〔2020〕112号）转发给你们，请根据通知内容，切实抓好贯彻落实。

附件：广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组关于印发新冠肺炎疫情常态化防控期间公共电梯（扶梯）与空调通风系统使用和清洁消毒工作指引的通知

江门市文化广电旅游体育局

2020年5月21日



公开方式：主动公开

江门市文化广电旅游体育局办公室

2020 年 5 月 21 日印发

校对：施展达

(共印 9 份)

分送七科 阅处

江门市人民政府办公室
2020年5月18日收
办字 1666 号

J200707

广东省新型冠状病毒肺炎疫情 防控指挥部办公室疫情防控组

加急

粤卫疾控函〔2020〕112号

广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组关于 印发新冠肺炎疫情常态化防控期间公共电梯 （扶梯）与空调通风系统使用和清洁 消毒工作指引的通知

各地级以上市新冠肺炎防控指挥办，省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组各成员单位：

根据当前疫情防控要求，结合我省新冠肺炎疫情常态化防控工作实际，为全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，我组组织对我省公共电梯（扶梯）与空调通风系统使用和清洁消毒相关工作指引进行了修订，形成《广东省新冠肺炎疫情常态化防控期间公共电梯（扶梯）清洁消毒工作指引》和《广东省新冠肺炎疫情常态化防控期间空调通风系统使用指引》，现印发给你们，请参照执行，原相关工作指引同时废止。

- 附件：1. 广东省新冠肺炎疫情常态化防控期间公共电梯（扶梯）清洁消毒工作指引
2. 广东省新冠肺炎疫情常态化防控期间空调通风系统使用指引

广东省新冠肺炎疫情常态化防控指挥部



2020年5月18日

附件 1

广东省新冠肺炎疫情常态化防控期间公共电梯 (扶梯) 清洁消毒工作指引

本指引适用于新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控期间机场、码头、出入境大厅、酒店、医院、密接者集中隔离点、商场、写字楼等公共场所轿厢电梯和扶手电梯的清洁消毒工作。

一、轿厢电梯日常管理和预防性消毒

(一) 在大堂电梯门口和轿厢内外张贴多国语言的告示, 建议乘客乘坐电梯时戴好口罩并尽量不交谈。

(二) 轿厢内乘客不能超过限载人数的 1/2。

(三) 轿厢不得使用地毯, 要加强通风。

(四) 在大堂电梯轿厢门口或轿厢内配置非接触式快速手消毒液和(或)卫生抽纸纸巾。乘坐电梯人员尽量避免用手直接接触按键, 使用电梯按键后用快速手消毒液消毒手部, 使用后的纸巾应丢弃在指定带盖垃圾桶内。

(五) 电梯按键、轿厢扶手等表面在工作期间至少每两个小时清洁消毒一次, 电梯层站按钮、电梯轿厢内的楼层显示按钮及电梯门开关按钮等可贴膜保护, 贴膜每天至少更换一次, 可在保护膜上用 75%乙醇消毒剂或有效氯浓度为 250mg/L-500mg/L 的含氯消毒剂喷雾或擦拭消毒, 并做好消毒标识和记录。发现贴膜破

损时及时更换。

(六) 电梯轿厢壁和厢底地面日常清洁为主, 预防性消毒为辅。采用湿式清洁, 常保持电梯轿厢壁和厢底地面的干净。每天至少清洁消毒 2 次, 用有效氯浓度为 250mg/L-500mg/L 的含氯消毒剂喷洒或擦(拖)拭轿厢壁、厢门和厢底面, 作用 30 分钟后, 用清水擦净, 并做好消毒标识和记录。

(七) 已出现确诊病例的建筑物, 该栋所有电梯轿厢、病例所在的层站和大堂电梯按钮, 应在疾控中心指导下进行终末消毒。

二、扶手电梯日常管理和预防性消毒

(一) 搭乘室内扶手电梯时, 乘客应随身带好口罩, 与其他人的距离小于 1 米时, 需要戴上口罩。乘坐扶梯时尽量不交谈。

(二) 电梯两侧扶手每天至少清洁消毒 4 次, 可用有效氯浓度为 250mg/L-500mg/L 的含氯消毒剂擦拭, 消毒作用 30 分钟后, 用清水擦净, 并做好消毒标识和记录。

(三) 扶手电梯阶梯表面日常清洁为主, 预防性消毒为辅。采用湿式清洁, 常保持阶梯表面干净。每天用 250mg/L-500 mg/L 的含氯消毒剂进行湿式拖地 2 次, 消毒作用 30 分钟后, 用清水擦净, 并做好消毒标识和记录。

三、常见消毒剂及配制示例

(一) 有效氯浓度 500 mg/L 的含氯消毒剂配制方法:

1. 84 消毒液 (有效氯含量 5% 者): 按消毒液: 水为 1:100 比例稀释;

2. 消毒粉（有效氯含量 12%，20 克/包）：1 包消毒粉加 4.8 升水；

3. 含氯泡腾片（有效氯含量 500 mg/片）：1 片溶于 1 升水。

（二）75%乙醇消毒液：直接使用。

（三）其他消毒剂按产品标签标识以杀灭肠道致病菌的浓度进行配制和使用。

四、注意事项

（一）含氯消毒剂有皮肤黏膜刺激性，配制和使用时可戴口罩和手套。儿童请勿触碰。

（二）乙醇消毒液使用时应远离火源，避免着火，不能大面积喷洒，只能小范围局部喷洒或擦拭。

（三）各品种消毒剂不能混用。

五、消毒登记表（模板）

见附表。

附表：消毒登记表

附表

消毒登记表

[illegible]

附件 2

广东省新冠肺炎疫情常态化防控期间 空调通风系统使用指引

为指导办公场所和公共场所新冠肺炎疫情常态化防控期间正确使用空调通风系统（含集中空调通风系统和分体式空调系统），预防和减少新冠肺炎传播风险。结合广东省的气候特点，制定本指引。

一、基本原则

（一）新冠肺炎疫情常态化防控期间，办公场所和公共场所须加强室内通风，首选自然通风，也可开启清洗干净的电风扇或排气扇。

（二）需要使用集中空调通风系统时，各单位（场所）应了解掌握通风系统的类型、新风来源和供风范围等情况。

二、分体式空调系统使用要求

（一）使用注意事项。

1. 每天使用分体空调前，应先打开门窗通风 20-30 分钟后再开启空调；分体空调关机后，及时打开门窗，通风换气。

2. 长时间使用分体空调且人员密集的区域（如教室、大型会议室），空调每运行 2-3 小时须通风换气约 20-30 分钟；如能满足室内温度调节需求，建议空调运行时门窗不要完全闭合。

3. 强化空调系统日常清洁、消毒工作，可选择由专业机构进行作业。

（二）启用前的清洗、消毒。

1. 断开空调机电源；

2. 用不滴水的湿布擦拭空调机外壳上的灰尘；

3. 按空调使用说明打开盖板，取下过滤网，用自来水将过滤网上的积尘冲洗干净，晾干或干布抹干；

4. 将空调专用清洗剂喷到散热器翅片上，覆盖所有翅片；

5. 装好过滤网，合上盖板，静置 10 分钟；

6. 合上电源，然后开启空调制冷模式，并将风量调至最大，运行约半小时，使污水通过排水管排出（为避免出风口吹出泡沫或脏物，可用毛巾盖住出风口），再用清水低压喷洗（注意控制水压）散热器翅片 2-3 次，排干。

7. 分体空调按照上述步骤清洗后，如果空调清洗产品含有消毒剂，可不必再消毒。为保障消毒安全有效，避免腐蚀散热器等金属材质的空调器件，必须使用符合消毒要求的空调消毒产品，建议选择含季胺盐类或醇类消毒剂喷剂；消毒剂要喷撒覆盖到散热器翅片、过滤网和出风口，具体操作还可参照消毒产品使用说明。

三、集中式空调通风系统使用要求

（一）启用要求。

1. 集中式空调通风系统（含无回风空调系统和有回风空调系

统)启用前应进行清洗、消毒,并经卫生学评价合格,同时,应确保新风来源清洁,新风应直接取自室外,禁止从机房、楼道和天棚吊顶内取风。

2. 无回风的空调系统应采用全新风方式运行,安装风机盘管加新风系统的场所要保证各房间能独立通风;对于大进深房间,应当采取措施保证内部区域的通风换气和排风系统正常运行。

3. 有回风的空调系统启用前建议更新或加装新风系统,以全新风系统投入运行。如无法安装,则需在回风口加装高效过滤器或消毒装置,并在运行中将新风量和换气次数调至最大,同时加强门窗通风换气。如果回风口无法加装高效过滤器或消毒装置,则需关闭回风阀。

(二) 日常管理要求。

1. 使用集中空调通风系统时,应当严格按照《空调通风系统运行管理标准》(GB50365-2019)《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)等要求,落实对相关设备部件进行清洁、消毒或更换等措施。

2. 每天上班前和下班后,新风与排风系统应当提前或继续运行1小时,进行全面通风换气,以保证室内空气清新。

3. 建议空调送风温度调控不低于26℃,室内外温差以不超过8℃为宜。

4. 下水管道、空气处理装置水封、卫生间地漏以及空调机组凝结水排水管等的U型管应当定时检查,缺水时及时补水,避免不同楼层间空气掺混。

四、相关防控要求

（一）医疗卫生机构等特殊场所按照有关指引要求落实好相关防控措施。

（二）当发现新冠肺炎确诊病例、疑似病例或无症状感染者时，应立即停止使用空调通风系统；只有当病例已转运至医院接受隔离治疗，密切接触者全部送隔离观察点进行医学观察，并在疾控机构的指导下对空调通风系统进行清洗和消毒、对相关场所进行终末消毒后，经卫生学评价合格，才可重新启用空调。

（三）各地有关部门应加强对办公场所和公共场所集中空调通风系统使用情况的监督检查。

公开方式：主动公开

校对：疫情防控组 刘凤英

(共印 6 份)



