

江门市生态环境局文件

江开环审〔2020〕218号

关于开平市水口镇洁佳五金加工店年产3万个卫浴配件建设项目环境影响报告表的批复

开平市水口镇洁佳五金加工店：

报来《开平市水口镇洁佳五金加工店年产3万个卫浴配件建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市水口镇洁佳五金加工店年产3万个卫浴配件建设项目位于开平市水口镇杨桃路19号2座之三，占地面积600平方米，建筑面积600平方米，总投资20万元，主要生产设备有：

序号	设备名称	数量
1	液压摆式剪板机	1台
2	冲床机	8台
3	切边机	1台
4	去披锋机	2台

序号	设备名称	数量
5	激光焊接机	5 台
6	抛光机	7 台
7	仪表机	1 台
8	过油机（润滑）	1 台
9	车床机	1 台
10	车床刀具	15 把
11	空压机	1 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和无组织排放监控点浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。生活污水须处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政污水管网输送至水口镇污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排

放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、中山生生环保技术有限公司

