

附件 1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：江门市碧源污水处理有限责任公司（文昌沙水质净化厂）填写时间：2020 年 9 月 24 日

一、基础信息

单位名称	组织机构代码	生产地址	法定代表人	联系方式	信息公开联系人	联系方式
江门市碧源污水处理有限责任公司（文昌沙水质净化厂）	78793402-5	江门市江海区礼盛街13号	司徒铁	0750-3617879	霍大为	0750-3617880
生产经营和管理服务的主要内容（经营范围）	水污染治理，市政公共设施管理，污水处理工程勘察、设计、施工，为城镇污水工程和工业污染水治理工程提供咨询服务，污水处理项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）					
主要产品						
序号	产品名称		计量单位		实际年产量（2019 年）	
1	经处理后达标排放的生活污水		万吨/年		7218.5418	

二、排污信息

2-1 废水污染物排放信息表

序号	排污口编号	排污口名称	排污去向	
1	DW001	废水处理总排放口	直接进入江河、湖、库等水环境	
废水主要污染物排放情况				
污染物名称	排放标准	排放限值	核定排放总量(单位:t/a)	2019 年度排放总量（单位：t）
COD	广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者	40 mg/L	3024.28	979.64
氨氮	《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 一级 A 标准	5mg/L	378.04	126.43
总磷		0.5mg/L	37.80	9.41
总氮		15mg/L	1134.11	566.59
悬浮物		10mg/L	/	469.28
五日生化需氧量		10mg/L	/	248.60
pH		6~9（无量纲）	/	/
监测信息				
监测时间	监测报告编号		超标情况	
2019-01-15	19011606-WSC01		无	
2019-02-19	19022005-WSC01		无	
2019-03-05	19030604-WSC01		无	
2019-04-16	19041710-WSC01		无	
2019-05-21	19052208-WSC04		无	
2019-06-03	19060407-WSC04		无	
2019-07-16	19071707-WSC02		无	
2019-08-20	19082103-WSC11		无	

2019-09-17	19091805-WSC10	无
2019-10-22	19102302-WSC35	无
2019-11-05	19110602-WSC15	无
2019-12-17	19121807-WSC03	无

2-2 废气污染物排放信息表

序号	排污口编号	排污口名称	排污去向	
1	DA001	脱水车间除臭排放口		
废气主要污染物排放情况				
污染物名称	排放标准	排放限值	核定排放总量(单位:t/a)	xxx 年度排放总量(单位:t)
硫化氢	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	0.33mg/Nm ³	/	/
氨(氨气)	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	4.9mg/Nm ³	/	/
臭气浓度	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	2000	/	/
甲烷	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	1%	/	/
监测信息				
监测时间		监测报告编号	超标情况	
2019-03-12		HC[2019-03]016C-2 号	无	



2019-12-16	RH（综）2019122402	无
------------	-----------------	---

2-3 2019 年固废处置信息

固废污染物名称	年度产生量（吨）	本单位内处置		外单位处置		贮存量（吨）	累计贮存量（吨）	是否办理转移联单
		处置量（吨）	处置方式	处置量（吨）	处置方式			
脱水污泥	11767.40	0	委托处置	11767.40	水泥窑协同焚烧	0	0	是

2-4 上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

监测时间	监测报告编号	超标情况
2019-03-12	HC[2019-03]016C 号	无
2019-12-16	RH（综）2019122402	无

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

污染类别	防治污染设施名称	投入使用日期	处理工艺	设计处理能力	平均处理能力
废水	污水处理厂（首期）	2001 年 10 月	A-A ² /O 氧化沟微孔曝气处理	220000t/d	197768 t/d
	污水处理厂（二期）	2011 年 8 月			
	污水处理厂（提标扩容）	2020 年 2 月	A-A ² /O 氧化沟增强脱氮 MBBR		

废气	除臭设备	2015 年 12 月	活性氧离子	12000m³/h	12000m³/h
----	------	-------------	-------	-----------	-----------

四、建设项目环境影响评价情况

建设项目名称	主要建设内容	环评审批部门	环评批复文号	环评批复时间	竣工环保验收审批部门	竣工环保验收审批文号	竣工环保验收审批时间
江门市文昌沙水质净化厂首期工程	进水泵房、粗格栅、细格栅及沉砂池、氧化沟、二沉池、紫外消毒、鼓风机房、在线仪表房、综合楼	广东省环境保护局	粤环建字【1998】90 号	1998 年 9 月 1 日	江门市环境保护局	江环技【2002】134 号	2002 年 9 月 29 日
江门市文昌沙水质净化厂二期工程	进水泵房、粗格栅、细格栅及沉砂池、氧化沟、二沉池、新增紫外消毒、新增鼓风机	广东省环境保护局	粤环函【2006】826 号	2006 年 6 月 2 日	广东省环境保护厅	粤环审【2012】237 号	2012 年 5 月 31 日
江门市文昌沙水质净化厂扩容及提标改造工程	MBBR 池改造、精密格栅、滤布滤池、反硝化滤池	江门市江海区环境保护局	江海环审【2019】1 号	2019 年 1 月 4 日	江门市生态环境局江海分局	江海环验【2020】18 号	2020 年 3 月 20 日

五、排污许可情况

企业名称	江门市碧源污水处理有限责任公司 (文昌沙水质净化厂)	排污许可证号	91440700787934025B002U
------	-------------------------------	--------	------------------------

有效期限	2019-06-21	至	2022-06-20
------	------------	---	------------

六、突发环境事件应急备预案

备案时间	2019-08-19	备案部门	江门市生态环境局
------	------------	------	----------

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。

