

附件 3

2025 年 10 月江门市区集中式饮用水水源水质情况

市区设 2 个城市集中式饮用水水源地水质监测断面, 为篁边和新沙断面。水质类别按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表 1、表 2 和表 3 中 34 项特定项目指标开展监测, 以 III 类标准进行评价。监测频率为每月上旬监测 1 次。10 月份 2 个地市级集中式饮用水水源地水质达标率 100%。

附表. 2025 年 10 月江门市区集中式饮用水水源水质情况

| 水 域 | 断面名称 | 所属地区及用途 | 性 质 | 考 核 要 求 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 2025 年度 累 计不达 标 次 数 |
|------|------|------------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------------------|
| 西海水道 | 篁边 | 蓬江区西江水厂吸水点 | 在用 | III | II | II | II | I | II | II | II | III | II | II | — |
| | 新沙 | 新会区鑫源水厂吸水点 | 在用 | III | II | — |