

附件 3

2026 8

市区设 2 个城市集中式饮用水水源地水质监测断面,为篁边和新沙断面。水质项目按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)开展监测,以Ⅲ类标准进行评价。每月开展一次常规项目监测,共 61 项,丰、枯水期各开展一次全项目分析,共 109 项。8 月份 2 个地市级集中式饮用水水源地水质达标率 100%。

附表. 2026 年 8 月江门市区集中式饮用水水源水质情况

| 水 域  | 断面名称 | 所属地区及用途    | 性质 | 考核要求 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 2026 年<br>度<br>累计不达标次数 |
|------|------|------------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| 西海水道 | 篁边   | 蓬江区西江水厂吸水点 | 在用 | Ⅲ    | Ⅱ   | Ⅱ   | Ⅰ   | Ⅱ   | Ⅱ   | Ⅱ   | Ⅱ   | Ⅱ   | ——                     |
|      | 新沙   | 新会区鑫源水厂吸水点 | 在用 | Ⅲ    | Ⅱ   | Ⅱ   | Ⅱ   | Ⅱ   | Ⅱ   | Ⅱ   | Ⅱ   | Ⅱ   | ——                     |