

附件 1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：江门市碧源污水处理有限责任公司（文昌沙水质净化厂）

填写时间：2019 年 4 月 18 日

一、基础信息

单位名称	组织机构代码	生产地址	法定代表人	联系方式	信息公开联系人	联系方式
江门市碧源污水处理有限责任公司	78793402-5	江门市江海区礼盛街13号	司徒铁	0750-3286388	霍大为	0750-3617880
生产经营和管理服务的主要内容（经营范围）	水污染治理，市政公共设施管理，污水治理工程勘察、设计、施工，为城镇污水工程和工业污染水治理工程提供咨询服务，污水治理项目投资。					
主要产品						
序号	产品名称		计量单位		实际年产量	
1	中水		万吨		7674.9136	

二、排污信息

2-1 废水污染物排放信息表

序号	排污口编号	排污口名称	排污去向	
1	/	废水处理总排放口	江门河	
...				
废水主要污染物排放情况				
污染物名称	排放标准	排放限值	核定排放总量(单位:t/a)	2018 年度排放总量（单位：t）
COD	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严的者	40 mg/L		1263.2908
氨氮	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严的者	5 mg/L		112.8212
BOD	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严的者	10 mg/L		231.0149

总磷	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段一级标准 中较严的者	0.5 mg/L		16.8848
总氮	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段一级标准 中较严的者	15 mg/L		815.0758
悬浮物	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段一级标准 中较严的者	10 mg/L		593.2708

监测信息

监测时间	监测报告编号	超标情况
2018 年 6 月 19 日	W2018062002	无
2018 年 9 月 7 日	18090701-WSC02	无
2018 年 12 月 4 日	18120502-WSC15	无

2-2 废气污染物排放信息表

序号	排污口编号	排污口名称	排污去向
1	DA001	废气排放口 (厂区泵房旁)	大气
2	DA002	废气排放口 (脱水车间旁)	大气
废气主要污染物排放情况			

污染物名称	排放标准	排放限值	核定排放总量(单位:t/a)	xxx 年度排放总量(单位:t)
硫化氢	《恶臭污染物排放标准》 (GB 14554-93)	0.33 kg/h		
氨气	《恶臭污染物排放标准》 (GB 14554-93)	4.9 kg/h		
臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》 (GB 14554-93)	2000 (无量纲)		
监测信息				
监测时间		监测报告编号		超标情况
2019 年 3 月 12 日		HC[2019-03]016C-2 号		无

2-3 2018 年固废处置信息

固废污染物名称	年度产生量(吨)	本单位内处置		外单位处置		贮存量(吨)	累计 贮存量(吨)	是否办理转移联单
		处置量(吨)	处置方式	处置量(吨)	处置方式			
脱水污泥	13519.99			13519.99	水泥窑协同处置	0	0	是
栅渣垃圾	1300			1300	卫生填埋	0	0	否

2-4 上年噪声污染物信息

噪声执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》

监测时间	监测报告编号	超标情况

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

污染类别	防治污染设施名称	投入使用日期	处理工艺	设计处理能力	平均处理能力
废水	污水处理（首期）	2001 年 10 月	A-A ² /O 氧化沟微孔曝气处理工艺	50000t/d	210272 t/d
废水	污水处理（二期）	2011 年 8 月		150000t/d	

四、建设项目环境影响评价情况

建设项目名称	主要建设内容	环评审 批部门	环评批 复文号	环评批 复时间	竣工环 保验收 审批部门	竣工环 保验收 审批 文号	竣工环 保验收 审批 时间
--------	--------	------------	------------	------------	--------------------	------------------------	------------------------

江门市文昌沙水质净化厂（首期）	文昌沙水质净化厂首期工程	广东省环境保护厅	粤环建字【1998】90号	1998年9月1日	江门市环境保护局	江环技【2002】134号	2002年9月29日
江门市文昌沙水质净化厂（二期）	文昌沙水质净化厂二期工程	广东省环境保护厅	粤环函【2016】826号	2006年6月2日	广东省环境保护厅	粤环审【2012】237号	2012年5月31日

五、排污许可情况

企业名称	江门市碧源污水处理有限责任公司	排污许可证号	4407042010010037
有效期限	2017年1月16日	至	2020年1月16日

六、突发环境事件应急预案

备案时间	2017年12月1日	备案部门	江门市江海区环境保护局
------	------------	------	-------------

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。